Sorsz.	Település, településrész	Vízmű	Átl. napi vízmennyiség (m3/nap)	Lakosszám (fő)	Vízbeszerzés módja	Ivóvíz tisztítás technológiai elemei	Fertőtlenítés módja	2025 évben a hálózati veszteség aránya
1	Almáskamarás	Nagykamarás-Almáskamarás Kistérségi vízmű	74	822	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	0,0%
2	Ambrózfalva	Nagyér-Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros kistérségi vízmű	73	481	más vízműtől átvett rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal, klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	37,6%
3	Apátfalva	Apátfalva-Magyarcsanád települési vízmű	375	3059	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	27,1%
4	Árpádhalom	Árpádhalom települési vízmű	76	438	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	34,4%
5	Ásotthalom	Ásotthalom települési vízmű	414	4016	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	29,6%
6	Baks	Baks települési vízmű	459	2026	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	30,8%
7	Balástya	Balástya települési vízmű	420	3469	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	21,7%
8	Balotaszállás	Balotaszállás települési vízmű	249	1497	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	25,3%
9	Battonya	Battonya települési vízmű	866	5874	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	37,5%
10	Békés	Békés települési vízmű	3422	18692	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	50,0%
11	Békéscsaba	Békéscsaba települési vízmű	10338	57427	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	20,0%
12	Békéssámson	Békéssámson települési vízmű	279	2337	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	10,2%
13	Békésszentandrás	Békésszentandrás települési vízmű	608	3552	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	17,0%
14	Bélmegyer	Bélmegyer települési vízmű	126	851	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	8,8%
15	Biharugra	Biharugra települési vízmű	121	854	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	0,3%
16	Bordány	Bordány települési vízmű	360	3338	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	16,1%
17	Bucsa	Bucsa települési vízmű	251	2269	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	20,7%
18	Csabacsűd	Csabacsűd települési vízmű	217	1699	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	23,2%
19	Csabaszabadi	Pusztaottlaka-Csabaszabadi települési vízmű	51	277	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	43,2%
20	Csanádalberti	Nagyér-Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros kistérségi vízmű	68	453	más vízműtől átvett rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal, klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	29,3%
21	Csanádapáca	Csanádapáca települési vízmű	397	2493	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	28,3%
22	Csanádpalota	Csanádpalota-Kövegy települési vízmű	499	2784	rétegvíz	Gáztalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	35,1%
23	Csanytelek	Csanytelek települési vízmű	578	2659	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	27,2%
24	Csárdaszállás	Csárdaszállás települési vízmű	51	411	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	5,0%
25	Csengele	Csengele települési vízmű	151	1896	rétegvíz	Vas-mangántalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	9,5%
26	Csólyospálos	Csólyospálos települési vízmű	223	1618	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	24,5%
27	Csongrád	Csongrád települési vízmű	2872	16063	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	26,6%
28	Csongrád/Bokros	Csongrád/Bokros települési vízmű	109	510	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	9,4%
29	Csorvás	Csorvás települési vízmű	835	4724	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	35,3%
30	Derekegyház	Derekegyház települési vízmű	254	1468	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	24,6%
31	Derekegyház/Tompahát	Derekegyház/Tompahát települési vízmű	35	253	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	39,6%
32	Deszk	Deszk települési vízmű	720	4073	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	20,1%
33	Dévaványa	Dévaványa települési vízmű	1129	7169	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	20,2%
34	Doboz	Doboz települési vízmű	743	4211	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	36,4%
35	Dóc	Dóc települési vízmű	138	724	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	25,6%
36	Domaszék	Domaszék települési vízmű	485	5116	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	14,3%
37	Dombegyház	Dombegyház-Kisdombegyház-Magyardombegyház összekapcsolt vízműrendszer	292	1956	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	37,2%
38	Dombiratos	Dombiratos települési vízmű	141	532	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	58,5%
39	Ecsegfalva	Ecsegfalva települési vízmű	129	1153	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	6,3%
40	Elek	Elek települési vízmű	749	4670	rétegvíz	Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal,	36,5%
41	Eperjes	Eperjes települési vízmű	44	425	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	0,0%
42	Fábiánsebestyén	Fábiánsebestyén települési vízmű	278	1870	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	20,9%
43	Felgyő	Felgyő települési vízmű	159	1167	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás,	klórdioxiddal,	0,0%
44	Ferencszállás	Ferencszállás-Klárafalva települési vízmű	103	673	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	19,5%
45	Forráskút	Forráskút települési vízmű	199	2072	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés, Adszorpciós arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	9,4%
46	Földeák	Földeák települési vízmű	509	3049	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,Nátrium-hipoklorit oldattal,	33,2%
47	Füzesgyarmat	Füzesgyarmat települési vízmű	880	5372	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	21,3%
48	Gádoros	Gádoros települési vízmű	444	3533	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	18,0%
49	Gerendás	Gerendás települési vízmű	123	1138	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	0,0%
50	Geszt	Geszt települési vízmű	81	724	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	0,0%
51	Gyomaendrőd	Gyomaendrőd települési vízmű	1862	13064	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	24,7%
52	Gyula	Gyula települési vízmű	5707	29361	rétegvíz	Törésponti klórozás,	klórgázzal,Nátrium-hipoklorit oldattal,	20,5%
53	Gyula/Városerdő	Gyula Városerdő települési vízmű	46	200	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	35,1%
54	Hódmezővásárhely	Hódmezővásárhely települési vízmű	7259	43222	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal,	31,1%
55	Hódmezővásárhely/Batida	Hódmezővásárhely/Batida települési vízmű	23	223	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	0,0%
56	Hódmezővásárhely/Erzsébet	Hódmezővásárhely/Erzsébet települési vízmű	26	264	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	35,4%
57	Hódmezővásárhely/Kútvölgy	Hódmezővásárhely/Kútvölgy települési vízmű	25	183	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	4,2%
58	Hódmezővásárhely/Szikáncs	Hódmezővásárhely/Szikáncs települési vízmű	131	562	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal, UV fertőtlenítés,	55,9%
59	Hunya	Hunya települési vízmű	87	611	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	10,8%
60	Kamut	Kamut települési vízmű	163	1017	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	26,7%
61	Kardos	Kardos települési vízmű	80	548	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	14,7%
62	Kardoskút	Kardoskút települési vízmű	133	789	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	22,2%
63	Kaszaper	Kaszaper települési vízmű	156	1747	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	0,0%
64	Kertészsziget	Kertészsziget települési vízmű	35	334	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	20,5%
65	Kétegyháza	Kétegyháza települési vízmű	691	3567	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	41,6%
66	Kétsoprony	Kétsoprony települési vízmű	145	1319	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	33,7%
67	Kevermes	Kevermes települési vízmű	299	1758	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	40,1%
68	Királyhegyes	Királyhegyes települési vízmű	72	616	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	7,9%
69	Kisdombegyház	Dombegyház-Kisdombegyház-Magyardombegyház összekapcsolt vízműrendszer	53	467	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	29,8%
70	Kistelek	Kistelek települési vízmű	1311	7297	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás,	klórgázzal, klórdioxiddal,	0,0%
71	Kiszombor	Kiszombor települési vízmű	554	3854	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	20,4%
72	Klárafalva	Ferencszállás-Klárafalva települési vízmű	69	530	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	19,5%
73	Kondoros	Kondoros települési vízmű	560	4742	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	11,6%
74	Kömpöc	Kömpöc települési vízmű	117	694	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	20,1%
75	Körösladány	Körösladány települési vízmű	830	4346	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	36,1%
76	Körösnagyharsány	Körösnagyharsány települési vízmű	72	548	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	24,9%
77	Köröstarcsa	Köröstarcsa települési vízmű	340	2380	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	23,2%
78	Körösújfalu	Körösújfalu települési vízmű	60	441	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	34,1%
79	Kötegyán	Kötegyán települési vízmű	133	1379	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	9,9%
80	Kövegy	Csanádpalota-Kövegy települési vízmű	71	349	rétegvíz	Gáztalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	35,1%
81	Kunágota	Kunágota települési vízmű	269	2590	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	21,3%
82	Kübekháza	Kübekháza települési vízmű	201	1596	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	13,9%
83	Lökösháza	Lökösháza települési vízmű	235	1694	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	12,9%
84	Magyarbánhegyes	Magyarbánhegyes települési vízmű	395	2072	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	41,0%
85	Magyarcsanád	Apátfalva-Magyarcsanád települési vízmű	249	1376	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	27,1%
86	Magyardombegyház	Dombegyház-Kisdombegyház-Magyardombegyház összekapcsolt vízműrendszer	20	211	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	28,2%
87	Makó	Makó települési vízmű	4224	22766	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal, klórdioxiddal,	16,2%
88	Makó/Rákos	Makó/Rákos települési vízmű	17	161	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	36,0%
89	Maroslele	Maroslele települési vízmű	270	2132	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	2,0%
90	Mártély	Mártély települési vízmű	258	1344	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	40,2%
91	Medgyesbodzás	Medgyesbodzás települési vízmű	158	941	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	40,5%
92	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza települési vízmű	435	3399	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	UV fertőtlenítés,	1,9%
93	Medgyesegyháza/Bánkút	Medgyesegyháza-Bánkút települési vízmű	54	500	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	27,0%
94	Méhkerék	Méhkerék-Újszalonta települési vízmű	402	2082	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	39,7%
95	Mezőberény	Mezőberény települési vízmű	1613	9949	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	28,0%
96	Mezőgyán	Mezőgyán települési vízmű	102	925	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	15,8%
97	Mezőhegyes	Mezőhegyes települési vízmű	570	4761	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	14,9%
98	Mezőkovácsháza	Mezőkovácsháza-Végegyháza települési vízmű	829	5563	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórdioxiddal,	26,9%
99	Mindszent	Mindszent települési vízmű	1271	6713	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	38,4%
100	Mórahalom	Mórahalom települési vízmű	1042	6580	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	10,0%
101	Murony	Murony települési vízmű	172	1167	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	25,0%
102	Nagybánhegyes	Nagybánhegyes települési vízmű	227	1202	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	33,9%
103	Nagyér	Nagyér-Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros kistérségi vízmű	77	513	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal, klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	45,6%
104	Mezőgyán/Nagygyanté	Mezőgyán települési vízmű	10	50	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	15,8%
105	Nagykamarás	Nagykamarás-Almáskamarás Kistérségi vízmű	352	1207	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	64,2%
106	Nagylak	Nagylak települési vízmű	85	449	más vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	22,3%
107	Nagymágocs	Nagymágocs települési vízmű	393	2888	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	27,6%
108	Nagyszénás	Nagyszénás települési vízmű	693	4742	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	17,3%
109	Nagytőke	Nagytőke települési vízmű	31	345	más vízműtől átvett rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal, klórdioxiddal,	
110	Öföldeák	Öföldeák települési vízmű	76	471	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	Nátrium-hipoklorit oldattal,	11,4%
111	Okány	Okány települési vízmű	331	2367	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	26,7%
112	Ópusztaszer	Ópusztaszer települési vízmű	273	2091	rétegvíz	Gáztalanítás, Vas-mangántalanítás,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	24,1%
113	Orosháza	Orosháza települési vízmű	4124	27204	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	11,3%
114	Örménykút	Örménykút települési vízmű	103	304	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	0,0%
115	Öttömös	Öttömös települési vízmű	78	676	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	62,4%
116	Pitvaros	Nagyér-Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros kistérségi vízmű	134	1306	más vízműtől átvett rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal, klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	1,9%
117	Pusztaföldvár	Pusztaföldvár települési vízmű	199	1563	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	36,0%
118	Pusztamérges	Pusztamérges települési vízmű	189	1090	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	28,9%
119	Pusztaottlaka	Pusztaottlaka-Csabaszabadi települési vízmű	78	333	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	57,1%
120	Pusztaszer	Pusztaszer települési vízmű	216	1403	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás,	klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	18,6%
121	Röszke	Röszke települési vízmű	566	3632	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	20,4%
122	Ruzsa	Ruzsa települési vízmű	220	2499	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	10,3%
123	Sándorfalva	Sándorfalva települési vízmű	1139	8582	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás,	klórgázzal, klórdioxiddal,	10,2%
124	Sarkad	Sarkad települési vízmű	1691	9801	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	31,3%
125	Sarkadkeresztúr	Sarkadkeresztúr települési vízmű	185	1477	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	19,7%
126	Szabadkígyós	Szabadkígyós települési vízmű	324	2546	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	25,2%
127	Szarvas	Szarvas települési vízmű	2745	14928	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	14,7%
128	Szatymaz	Szatymaz települési vízmű	860	5219	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás,	klórdioxiddal, UV fertőtlenítés,	28,0%
129	Szeghalom	Szeghalom települési vízmű	1435	8525	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	32,7%
130	Szegvár	Szegvár települési vízmű	801	4257	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	nincs folyatos fertőtlenítés	42,2%
131	Székkutas	Székkutas települési vízmű	299	2042	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórgázzal,	19,5%
132	Székkutas/Kakasszék	Székkutas/Kakasszék települési vízmű	35	1	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	19,5%
133	Szentes	Szentes települési vízmű	5175	25962	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	33,8%
134	Szentes/Kajánújfalu	Szentes/Kajánújfalu települési vízmű	15	169	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	0,0%
135	Szentes/Lapistó	Szentes/Lapistó települési vízmű	20	153	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	0,0%
136	Szentes/Magyartés	Szentes/Magyartés	38	153	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal,	59,9%
137	Tarhos	Tarhos települési vízmű	96	780	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	19,5%
138	Telekgerendás	Telekgerendás települési vízmű	174	1494	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	8,8%
139	Tiszasziget	Tiszasziget-Újszentiván községi vízmű	314	1848	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	22,1%
140	Tótkomlós	Tótkomlós települési vízmű	877	5680	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	29,3%
141	Tömörkény	Tömörkény települési vízmű	308	1713	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás,	klórdioxiddal,	33,9%
142	Újiráz	Újiráz települési vízmű	57	495	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	20,0%
144	Újszalonta	Méhkerék-Újszalonta települési vízmű	31	102	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	21,6%
145	Újszentiván	Tiszasziget-Újszentiván községi vízmű	319	2097	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	71,0%
146	Üllés	Üllés települési vízmű	316	3162	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	4,8%
147	Végegyháza	Mezőkovácsháza-Végegyháza települési vízmű	277	1242	rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórdioxiddal,	26,9%
148	Vésztő	Vésztő települési vízmű	1270	6684	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	45,4%
149	Zákányszék	Zákányszék települési vízmű	207	2916	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	11,0%
150	Zsadány	Zsadány települési vízmű	184	1593	regionális vízműtől átvett rétegvíz	nincs víztisztítási technológia	klórgázzal,	1,4%
151	Zsana	Zsana települési vízmű	101	714	rétegvíz	Gáztalanítás, Biológiai ammóniamentesítés, Vas-mangántalanítás, Flokkulációs arzénmentesítés,	Nátrium-hipoklorit oldattal, UV fertőtlenítés,	35,0%
152	Zsombó	Zsombó települési vízmű	629	3574	rétegvíz	Vas-mangántalanítás, Törésponti klórozás, Flokkulációs arzénmentesítés,	klórdioxiddal,	29,1%